

Sorsz	Ellenőrzést végző szerv neve	Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés dátuma	Ellenőrzést végző személy neve, beosztása	Megállapítások (hiányosság, javaslat)		Megállapítás tartalma	Intézkedési terv időpontja	Intézkedési terv tartalma	Intézkedés határideje	Megvalósulás	
						Igen	Nem					Igen	Nem (ok)
1.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Őszikék Idősek Klubja	Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	2022.07.01.	Olasz Brigitta tű.hdgy.  Lakatos Dominik tű.fhdgy.	X	-	Hiánypótlásra felhívás 1.Hatályos tűzvédelmi szabályzat hiánya 2. Tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok, biztonsági világítások, hő- és füstelvezető berendezés üzemeltetői ellenőrzésének és időszakos karbantartási ellenőrzése nem igazolt a helyszínen 3.Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a helyszínen nem igazolt 4. Elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata nem igazolt	-	-	-	X	
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala	Őszikék Idősek Klubja	Kémiai biztonsági ellenőrzés	2022.07.14.	Kápolnási Mónika Közegészségügyi felügyelő	-	X	-	-	-	-	-	-
3.	GüteZert Magyarország Kft.	Szoc. Szolg. Kp. tagintézményei	Felügyeleti audit	2022.10.11-2022.10.12.	Kovács Katalin Vezető auditor	-	X	-	-	-	-	-	-